

IEC**IECEE
CB
SCHEME****Ref. Certif. No.**

JPTUV-044831

**IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME****SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC****CB TEST CERTIFICATE
CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

LED Controlgear

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurMean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wuquan 3rd Rd.,
Wugu Dist., New Taipei City 248 TaiwanName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantMean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wuquan 3rd Rd.,
Wugu Dist., New Taipei City 248 TaiwanName and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

See additional page(s)

Rating and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesInput : AC 200-240V; 50/60Hz; 0.3A; Class II built-in type
Output: DC 12V, 1.5A (x=12); DC 24V, 0.75A (x=24);
DC 36V, 0.5A (x=36); ta = 50°C; tc = 80°C

MEAN WELL

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)LPH-18-x
(x = 12, 24, 36)Model/type Ref.
Ref. de type

For model differences, refer to the test report.

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC 61347-2-13:2006
IEC 61347-1:2007+A1
National differences see test reportAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue une partie de ce Certificat

11028771 001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**TÜVRheinland®**TÜV Rheinland Japan Ltd.
Global Technology Assessment Center
4-25-2 Kita-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0021 Japan
Phone + 81 45 914-3888
Fax + 81 45 914-3354
Mail: info@jpn.tuv.com
Web: www.tuv.com

Date: 19.07.2012

Signature:

Dipl.-Ing. (FH) A. Klinker